

Untersuchungsberichte Wasserqualität Gemeinde Sumvitg 2025

Die Verordnung des EDI über Trink-, Bade- und Duschwasser (TBDV) Art. 5, verpflichtet die Wasserversorgungen, Ihre Konsumenten über die Qualität des Trinkwassers zu informieren.

Alle Proben entsprachen, soweit untersucht, den chemischen und physikalischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Von den 8 mikrobiologisch untersuchten Proben wurden bei 2 Proben (Clavadi Brunnen Flury und Dorfbrunnen Val) minime Aerobe mesophile Keime nachgewiesen, die den Grenzwert von max. 300 KBE/ml nicht überschritten. Bei der Probe Dorfbrunnen Val wurden 3 Enterokokken nachgewiesen.

Diese Probe war nicht in Ordnung und muss nochmals untersucht werden.

In den restlichen mikrobiologischen Untersuchungen wurden keine Aerobe mesophile Keime, Escherichia Coli und Enterokokken nachgewiesen.

			Mikrobiologische Untersuchungen			Chemisch - physikalische Untersuchungen			
			Aerobe mesophile Keime	Escherichia Coli	Enterokokken	Gesamthärte	Nitrat	Magnesium	Calcium
			max. 300 KBE/ml	nn KBE/ 100 ml	nn KBE/ 100 ml	°fH	< 40 mg/l	max. 400 mg/l	max. 150 mg/l
Wasserversorgung	Entnahmestelle	Datum der Probe							
Cumpadials	Brunnen Resgia	02.12.2025	nn KBE/ ml	nn KBE/ 100 ml	nn KBE/ 100 ml	8.00	< 2.0	1.3	29.9
Laus	Brunnen Foppa(H28)	02.12.2025	nn KBE/ ml	nn KBE/ 100 ml	nn KBE/ 100 ml	20.30	2.9	20.1	48.3
Rabius	Brunnen A. Tuor	02.12.2025	nn KBE/ ml	nn KBE/ 100 ml	nn KBE/ 100 ml	6.24	< 2.0	0.9	23.5
S. Benedetg	Brunnen WC	02.12.2025	nn KBE/ ml	nn KBE/ 100 ml	nn KBE/ 100 ml	7.25	< 2.0	0.8	27.7
Sumvitg	Brunnen Cadruvi	02.12.2025	nn KBE/ ml	nn KBE/ 100 ml	nn KBE/ 100 ml	8.04	< 2.0	1.2	30.2
Surrein	Brunnen Plazzas 2020	02.12.2025	nn KBE/ ml	nn KBE/ 100 ml	nn KBE/ 100 ml	24.60	< 2.0	32.5	45.0
Clavadi	Brunnen Flury	02.12.2025	15 KBE/ ml	nn KBE/ 100 ml	nn KBE/ 100 ml	7.12	< 2.0	0.8	27.2
Val	Dorfbrunnen Val	02.12.2025	27 KBE/ ml	nn KBE/ 100 ml	3 KBE/ 100 ml	13.20	< 2.0	14.6	28.8

Herkunft des Wassers:
100% Quellwasser

Behandlung des Trinkwassers:
Wasserversorgung Laus:

Behandlung mit Uran- und Arsenfilter = Arsengehalt 6.5 ug/l (max. 10ug/L)

Die Wasserversorgung der Gemeinde Sumvitg arbeitet nach den Richtlinien des SVGW.

Alle Daten für das QS werden über die Software Sambesi der Firma Remec erfasst.

Weitere Auskünfte:
Administraziun communal
Vischnauca Sumvitg
Caufontauna
Via Quadras Su 10
7175 Sumvitg

081' 920' 25' 07